



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Ударников, д. 17, г. Вологда, 160000
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: vologda@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-56
телефон: (8172) 72-35-22, факс: (8172) 72-35-22

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

«21» декабря 2018г.

№ 52-7908-8444/А

г. Вологда

По адресу: 160013, Вологодская область, г. Вологда, ул. Болонина, д. 32.

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзор № 52-7908/Рк от 26.11.2018г. была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта героя Советского Союза П.И. Беляева» (МОУ «СОШ № 35»)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 15 мин 17 декабря 2018г. до 16 час. 00 мин. 21 декабря 2018 г.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/30 часов.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Уведомление № 52-7908-4124/У от 04.12.2018г. направлено в адрес МОУ «СОШ № 35» 05.12.2018г. Заверенная копия распоряжения вручена 17.12.2018 года в 10 ч. 15 мин. Законный представитель юридического лица: директор МОУ «СОШ № 35» Андреева Наталия Валериевна.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Казаков Григорий Иванович.

При проведении проверки присутствовал: директор МОУ «СОШ № 35» Андреева Наталия Валериевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика предприятия:

Адрес:

юридический – 160013, Вологодская область, г. Вологда, ул. Болонина, д. 32.

фактический – 160013, Вологодская область, г. Вологда, ул. Болонина, д. 32.

Основной вид деятельности:

ИНН 3525075192; ОГРН 1023500889851;

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: не имеет.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%.

Факс:

Руководитель: директор МОУ «СОШ № 35» Андреева Наталия Валериевна.

тел. 26-44-94,

Ответственный за электрохозяйство – Худяков Н.А. инженер-электрик ООО «Учсервис»

Заместитель ответственного за электрохозяйство – Зреляков В.А. инженер-электрик ООО «Учсервис»

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10)кВ (0 шт.): нет

Фактическое годовое электропотребление в 2017 г.: 153.7 тыс. кВт.ч.

Наличие ТЭП: отсутствует.

Договор электроснабжения № ЭП/04918 от 29.01.2018г. с АО «Вологдаоблкоммунэнерго».

Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок между АО «Вологдаоблкоммунэнерго» и МОУ «СОШ № 35» имеется.

	Электро- энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	5	-	-	-
Оснащенность приборами учета (+/-)	+	-	-	-

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена.

Энергетический паспорт МОУ «СОШ № 35» регистрационный номер № 0419-12, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, проведенного МКУ «градостроительный центр города Вологды» в ноябре 2011 года зарегистрирован в СРО НП «Ассоциация Экспертов «ЭнергоАудит».

МОУ «СОШ № 35» попадает под категории юридических лиц, определенных пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований безопасности при технической эксплуатации электрических установок и сетей, требований безопасности в энергетике. (описание и характер выявленного нарушения, пункт, статья нормативного правового акта, нормативного технического документа, требование которого нарушено и (или) не соблюдено, Лица, допустившие нарушение): нет.

В ходе проведения проверки нарушений требований Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела по государственному энергетическому
надзору по Вологодской области



Г.И. Казаков

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор МОУ «СОШ № 35» Андреева Наталия Валериевна.

"21" декабря 2018 г.



(подпись)

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. (8172) 75-31-65.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологда

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. (8172) 75-04-90.

Предписание N 263/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта Героя Советского Союза П.И. Беляева» (ИНН 3525075192)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Рослякова И.Н. № 263 от 26.11.2018 г., проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности на территории и в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта Героя Советского Союза П.И. Беляева» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Болонина, д. 32.

Проверка проводилась старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологде управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области капитаном внутренней службы Виноградовым С.В. в период с 04.12.2018 года по 21.12.2018 года.

совместно с директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» Андреева Наталия Валериевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>В здании МОУ «СОШ № 35», не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно, пожарных извещателей.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 61 утверждённые постановлением Правительство РФ от 25.04.2012 года № 390;</i>	01.12.2019 г.	
2.	<i>В здании МОУ «СОШ № 35», не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно, система</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 61 утверждённые постановлением Правительство РФ от 25.04.2012 года № 390;</i>	01.12.2019 г.	

	оповещения людей о пожаре: (начальная школа, старшая школа, спорт-зал, учебный корпус с общежитием)			
3.	При эксплуатации эвакуационного выхода в начальной школе допущено блокирование двери.	Правила противопожарного режима в РФ п/п «б» п. 36 утверждённые постановлением Правительство РФ от 25.04.2012 года № 390;	01.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.



Ст. инспектор ОНД и ПР по
г. Вологде УНД и ПР ГУ МЧС
России по Вологодской области
(должность государственного инспектора)

Виноградов С.В.
(фамилия, инициалы)

“ 21 ” декабря 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

“ 21 ” декабря 20 18 г.